



NOTA INFORMATIVA :
 1. CENTRALA DE DETECTIE CAT SI UPS-UL PENTRU ALIMENTAREA SISTEMULUI DE ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU SE VOR MONTA LA O INALTIME DE 1,2M FATA DE PARDOSEALA.
 2. TOTI SENZORII DE DETECTIE CAT SI SEMNALIZAREA OPTICA SE VOR AMPLASA PE TAVAN IN CENTRUL ARIEI DETERMINATE DE DETECTIE.
 3. BUTONUL DE ALARMARE SE VOR AMPLASA LA 1,4m DE LA PARDOSEALA.

LEGENDA

	DO - DETECTOR ADRESABIL OPTIC DE FUM		ECS - ECHIPAMENT DE COMANDA SI SEMNALIZARE CENTRALA -
	BI - BUTON ADRESABIL DE ALARMARE		CABLU INCENDIU TIP: JE-H(SIFE)180E30 2X2X0,8
	SO - SIRENA ADRESABILA		URCA LA NIVEL SUPERIOR / DE LA NIVEL INFERIOR
	F - FLASH ADRESABIL		NR. ZONEI DE DETECTIE
			NR. BUCLA DE DETECTIE
			NR. ELEMENT DE DETECTIE

PROIECTANT GENERAL: S.C. DAC PROJECT DES S.R.L.		Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, Str. INDEPENDENTEI, nr. 1, Localitate BRAILA, Judetul BRAILA	PROIECT NR.: 27
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	FAZA: D.A.L.I.
SEF PROIECT:	ING. DRAGOS BALAN	SCALA 1:100	TITLU PLANSA: Plan Parter - Instalatii de detectie la incendiu
PROIECTAT:	ING. DRAGOS BALAN	DATA 12.2016	NUMAR DESIN: 27 - ID - 02
DESENAT:	ING. ANDRIAN COSEA		REVIZIA: 00