



NOTA INFORMATIVA :
 1. CENTRALA DE DETECTIE CAT SI UPS-UL PENTRU ALIMENTAREA SISTEMULUI DE ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU SE VOR MONTA LA O INALTIME DE 1,2M FATA DE PARDESEALA.
 2. TOTI SENZORII DE DETECTIE CAT SI SEMNALIZAREA OPTICA SE VOR AMPLASA PE TAVAN IN CENTRUL ARIEI DETERMINATE DE DETECTIE.
 3. BUTOANELE DE ALARMARE SE VOR AMPLASA LA 1,4m DE LA PARDESEALA.

LEGENDA

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|
| | DO - DETECTOR ADRESABIL OPTIC DE FUM | | ECS - ECHIPAMENT DE COMANDA SI SEMNALIZARE - CENTRALA - |
| | BI - BUTON ADRESABIL DE ALARMARE | | CABLU INCENDIU TIP: JE-4(SIFE)180E30 2X2X0,8 |
| | SO - SIRENA ADRESABILA | | URCA LA NIVEL SUPERIOR / DE LA NIVEL INFERIOR |
| | F - FLASH ADRESABIL | | NR. ZONE DE DETECTIE |
| | | | NR. BUCLA DE DETECTIE |
| | | | NR. ELEMENT DE DETECTIE |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| PROIECTANT GENERAL: S.C. DAC PROJECT DES S.R.L. | | | | Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, Str. INDEPENDENTEI, nr. 1, Localitate BRAILA, Judetul BRAILA | | PROIECT NR.: 27 | |
| SPECIFICATIE | | NUME | SEMNATURA | SCALA | TITLU PROIECT: D.A.L.I. - CONSOLIDARE SI REABILITARE IMOBIL CALEA CALARASILOR NR.29 | FAZA: D.A.L.I. | |
| SEF PROIECT: | INEL: DRAGOS BALAN | | | 1:100 | TITLU PLAN: Plan etaj - Instalatii de detectie la incendiu | FORMAT DESEN: A1 | |
| PROIECTAT: | INEL: DRAGOS BALAN | | | DATA: 12.2016 | NUMAR DESEN: 27 - ID - 03 | REVIZA: 00 | |
| DESENAT: | DESE: ANDRIAN COSEA | | | | | | |